



Service des eaux de Vétroz
Administration communale
Route de l'Abbaye 31
1963 Vétroz



Entreprise N° : 33215/16746

Sion, le 21 juillet 2025

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 25-VS-26608

V 1



N° d'échantillon : 25-85845

ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Vétroz, Route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz
Consultant externe : aquaTech Services SA, Route de la Muraz 29, 1950 Sion
Personne responsable : Monsieur Nicolas BERNER, Service des eaux de Vétroz, Route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Vétroz
Prélèvement du : 17.07.2025 à 08h21
Date arrivée : 17.07.2025
Effectué par : Monsieur Jérôme VERNEZ

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable provenant d'installations domestiques
Secteur : 650 - VETROZ-MAGNOT Motellon
Lieu de prélèvement : 23 - Restaurant La Cambuse

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0017-MOP	Enterococcus spp.	non décelé	non décelé	Conforme
VS-0001-MOP	Germes aérobies mésophiles	<10 UFC/ml	M : max. 300 UFC/ml	
VS-0007-MOP	Escherichia coli	non décelé	non décelé	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 80.00 CHF (Montant HT)



REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Inspectorat des eaux potables

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Vétroz, Monsieur Jérôme VERNEZ, Route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz
aquaTech Services SA, Route de la Muraz 29, 1950 Sion