



Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture

Service de la consommation
et affaires vétérinaires

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 478, 1951 Sion

P.P. CH-1951
Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux de Vétroz
Administration communale
Route de l'Abbaye 31
1963 Vétroz



Entreprise N° : 33215/16746

Sion, le 6 novembre 2019

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 19-VS-46341

V 1



N° d'échantillon : 19-125402

ADRESSE(S)

Déposé par :

Service des eaux de Vétroz, Route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz

Personne responsable :

Monsieur Nicolas BERNER, Service des eaux de Vétroz, Route de l'Abbaye 31,
1963 Vétroz

CONTEXTE

But du contrôle :

Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Vétroz

Prélèvement du :

25.10.2019

Date arrivée :

25.10.2019

Effectué par :

Monsieur Gérard BOULNOIX, Fontainier

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :

Eau potable dans le réseau de distribution

Secteur :

650 - VETROZ-MAGNOT Motellon

Lieu de prélèvement :

4 - Réservoir Peteille



Rue Pré-d'Amédée 2, Case postale 478 / Postfach 478, 1951 Sion / 1951 Sitten

Tél. / Tel. 027 606 49 50 Fax 027 606 49 54 e-mail: laboratoire@admin.vs.ch www.vs.ch/scav

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Chimie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0300-MOP	Conductivité électrique 20 °C	263 µS/cm		
VS-0301-MOP	pH mesuré au laboratoire	8.0	M : 6.8 - 8.2	
VS-0304-MOP	Dureté totale	15.0 °F		
VS-0305-MOP	Dureté carbonatée	12.6 °F		
VS-0306-MOP	Calcium	47.5 mg/L		
VS-0397-MOP	Ammonium	<0.05 mg/L	max. 0.10 mg/L	Conforme
VS-0310-MOP	Chlorure	0.20 mg/L	max. 250.00 mg/L	Conforme
VS-0311-MOP	Sulfate	27.90 mg/L	max. 250.00 mg/L	Conforme
VS-0392-MOP	Nitrite	<0.01 mg/L	max. 0.10 mg/L	Conforme
VS-0313-MOP	Nitrates	0.70 mg/L	max. 40.00 mg/L	Conforme
VS-0354-MOP	Magnésium	8.00 mg/L		
VS-0355-MOP	Sodium	0.50 mg/L	max. 200.00 mg/L	Conforme
VS-0356-MOP	Potassium	0.20 mg/L		
VS-0556-MOP	Turbidité	< 0.2 UT/F	max. 1.0 UT/F	Conforme
VS-0325-MOP	Carbone organique total	< 0.5 mg/L	max. 1.0 mg/L	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Émoluments : 317.90 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées, ainsi que les incertitudes de mesure peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Dr Patrick Furrer
Chimiste

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Vétroz, Monsieur Boris SARRASIN, Route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz
Service des eaux de Vétroz, Monsieur Gérard BOULNOIX, Route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz

