



Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture

Service de la consommation
et affaires vétérinaires

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

CP 478, 1951 Sion

P.P. CH-1951
Sion

A-PRIORITY

Poste CH SA

Service des eaux de Vétroz
Administration communale
Route de l'Abbaye 31
1963 Vétroz



Entreprise N° : 33215/16746

Sion, le 10 décembre 2019

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 19-VS-50216

V 1



N° d'échantillon : 19-137867

ADRESSE(S)

Lieu de prélèvement :

Service des eaux de Vétroz, Route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz

Personne responsable :

Monsieur Nicolas BERNER, Service des eaux de Vétroz, Route de l'Abbaye 31,
1963 Vétroz

CONTEXTE

But du contrôle :

Contrôle officiel / Eau potable / Service des eaux de Vétroz

Prélèvement du :

19.11.2019 à 13h30

Date arrivée :

20.11.2019

Effectué par :

Monsieur Pierre-Michel VENETZ, Inspecteur des eaux potables

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :

Eaux souterraines avant le traitement, destinées à être utilisées comme eau
potable

Secteur :

1438 - Puits du Botza

Lieu de prélèvement :

0 - Puits du Botza

X : 586 829 Y : 117 815



Rue Pré-d'Amédée 2, Case postale 478 / Postfach 478, 1951 Sion / 1951 Sitten

Tél. / Tel. 027 606 49 50 Fax 027 606 49 54 e-mail: laboratoire@admin.vs.ch www.vs.ch/scav

RÉSULTATS D'ANALYSES

VS-Chimie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0399-MOP	Aluminium	<1.0 µg/L	max. 200.0 µg/L	Conforme
VS-0399-MOP	Chrome	<1.0 µg/L	max. 50.0 µg/L	Conforme
VS-0399-MOP	Manganèse	<1.0 µg/L	max. 50.0 µg/L	Conforme
VS-0399-MOP	Fer	<0.05 mg/L	max. 0.20 mg/L	Conforme
VS-0399-MOP	Nickel	<1.0 µg/L	max. 20.0 µg/L	Conforme
VS-0399-MOP	Cuivre	<1.0 µg/L	max. 1000.0 µg/L	Conforme
VS-0399-MOP	Zinc	12.2 µg/L	max. 5000.0 µg/L	Conforme
VS-0399-MOP	Arsenic	<1.0 µg/L	max. 10.0 µg/L	Conforme
VS-0399-MOP	Sélénium	<1.0 µg/L	max. 10.0 µg/L	Conforme
VS-0399-MOP	Argent	<1.0 µg/L	max. 100.0 µg/L	Conforme
VS-0399-MOP	Cadmium	<0.1 µg/L	max. 3.0 µg/L	Conforme
VS-0399-MOP	Antimoine	<1.0 µg/L	max. 5.0 µg/L	Conforme
VS-0399-MOP	Barium	29.0 µg/L		
VS-0399-MOP	Mercure	<0.020 µg/L	max. 1.0 µg/L	Conforme
VS-0399-MOP	Plomb	<1.0 µg/L	max. 10.0 µg/L	Conforme
VS-0399-MOP	Uranium	<1.0 µg/L	max. 30.0 µg/L	Conforme
VS-0399-MOP	Bore	18.7 µg/L	max. 1000.0 µg/L	Conforme
VS-9999-MOP	Benzidine ¹⁾ *	<1 ng/L		
VS-9999-MOP	4-Aminobiphenyl ¹⁾ *	<1 ng/L		

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

*: Paramètre mesuré à l'aide d'une méthode non accréditée.

Paramètres mesurés par : 1) Scitec Research SA

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées, ainsi que les incertitudes de mesure peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Dr Patrick Furrer
Chimiste

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Vétroz, Monsieur Boris SARRASIN, Route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz
Service des eaux de Vétroz, Monsieur Gérard BOULNOIX, Route de l'Abbaye 31, 1963 Vétroz

